

滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式
枪机、箱变及配电线路维保项目

招 标 文 件

（电子招标投标）

项目编号：HXJY1110001063277001

招 标 人： 滁州市翼然新能源开发有限公司

代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

2026 年 9 月 11 日

目 录

第一章	招标公告	- 1 -
第二章	投标人须知	- 4 -
第三章	资格审查办法	- 17 -
第四章	评标办法	- 18 -
第五章	采购内容及技术要求	- 24 -
第六章	合同条款及格式	- 24 -
第七章	投标文件格式	- 35 -
第八章	招标人、代理机构对本招标文件的确认	- 50 -

第一章 招标公告

项目概况

滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式枪机、箱变及配电线路维保项目的潜在投标人应在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（<https://www.czctgczx.com/>）获取招标文件，并于 2026 年 9 月 18 日 8 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXJY1110001063277001

项目名称：滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式枪机、箱变及配电线路维保项目

预算金额（含税）：540000 元/年，1620000 元/三年

最高限价（含税）：540000 元/年，1620000 元/三年，投标人的投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。

采购内容及技术要求：详见招标文件《采购内容及技术要求》。

合同履行期限：三年，合同一年一签。每年服务到期后招标人根据中标人提供服务的质量、服务水平对其综合考核，决定是否续签合同，若中标人考核满足招标人要求，可续签下一年合同，续签合同综合单价执行原合同综合单价。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 投标人要求：具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，且承装类、承修类、承试类许可等级均须达到三级及以上（按照现行有效的《承装（修、试）电力设施许可证》等级标准认定），并具有有效的安全生产许可证；

2. 信誉要求：

投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

- ①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；
- ②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；
- ③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“安全生产严重失信主体名单”的；
- ④被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。

3. 投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第 3 条信誉要求①-④项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

三、获取招标文件

时间：2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 18 日

地点：请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（<https://www.czctgczx.com/>）下载。

方式：（1）投标人须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取招标文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：0512-58151515（工作日）。

（2）投标人登录新点电子交易平台【滁州专区】获取招标文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 0512-58151515 或者网站首页在线客服。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026 年 9 月 18 日 8 时 30 分（北京时间）

投标文件递交方式：本项目仅接受投标人在投标截止时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou）交易系统递交的加密电子投标文件。

五、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求提交投标保证金：要求

投标保证金的金额：3.2 万元。

投标保证金的形式：☒ 银行转账

投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。

户名：滁州市城投工程咨询管理有限公司

开户行：中国银行滁州分行营业部

账号：184256514737

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式枪机、箱变及配电线路维保项目”投标保证金。

注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！

投标保证金退还期限：中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后五个工作日内退还中标单位的投标保证金。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：滁州市翼然新能源开发有限公司

地址：安徽省滁州市南谯区中都大道 1598 号 15 层

项目联系人：胡雪

联系方式：0550-2350288

2. 代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道 109 号房产大厦 6 楼 605 室

项目联系人：周蓓蕾

联系方式：0550-3519519、18005505728

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式枪机、箱变及配电线路维保项目
2	服务期	详见第一章“招标公告”
3	服务地点	招标人指定地点
4	招标人联系人及电话	联系人：胡雪 电话：0550-2350288
5	代理机构联系人及电话	联系人：周蓓蕾 电话：0550-3519519、18005505728
6	资金来源	自筹资金
7	采购预算	详见第一章“招标公告”
8	最高限价	详见第一章“招标公告”
9	采购内容	具体详见《采购内容及技术要求》
10	标包划分	本项目划分为 <u>1</u> 个标包
11	招标方式	公开招标(本项目采用网上电子招投标)
12	投标人资格条件及其他要求	详见第一章“招标公告”
13	踏勘现场	不组织, 投标人自行踏勘现场。
14	投标预备会	不召开
15	投标人提出疑问的截止时间及方式	如投标人对招标文件有疑问，请于 2026 年 9 月 15 日 12 时前登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出。
16	招标人澄清的时间及方式	招标人将在 2026 年 9 月 15 日 17 时后以澄清公告形式在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站 https://www.czctgczx.com/ 发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
17	联合体投标	详见第一章“招标公告”
18	发布公告的媒介	滁州市城投工程咨询管理有限公司 https://www.czctgczx.com/
19	招标代理费	代理服务费用：9980 元。 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。
20	专家评审劳务费	费用或支付标准：以实际发生为准。

		支付主体：中标单位。
21	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式	同表 15 条
22	投标有效期	投标有效期为 <u>90</u> 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
23	投标保证金	详见第一章“招标公告”
24	投标文件份数	本项目仅接受投标人在投标截止时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】（ https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou ）交易系统递交的加密电子投标文件。 <u>（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位公章；份数：正本 1 份，副本 2 份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）</u>
25	投标文件提交截止时间	在 2026 年 9 月 18 日 8 时 30 分（北京时间）
26	是否退还投标文件	否
27	开标时间及地点	开标时间：2026 年 9 月 18 日 8 时 30 分（北京时间） 方式：采用不见面开标，投标人登录滁州市城投工程咨询有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址： http://js.etrading.cn/EpoinBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。 解密时间：投标人须在 <u>2026 年 9 月 18 日 8 时 30 分至 2026 年 9 月 18 日 9 时 00 分</u> 解密；未在规定时间内完成解密的，退回其投标文件；如有因系统原因造成的故障，代理机构可申请延迟解密时间。
28	开标程序	由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。
29	评标委员会的组建	评标委员会由招标人依法组建。
30	评标委员会确定中标候选人的人数	3 名，并标明排序。
31	中标结果公告媒介	公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起 3 日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）
32	中标通知书	中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。
33	履约担保	履约担保的形式：支持银行转账、银行保函（见索即付无条件保函）使用

		履约担保的金额：中标年合同金额×10% 收款单位：中标后另行通知 开户银行：中标后另行通知 银行账号：中标后另行通知 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后 30 日内完成履约保证金缴纳及合同签订（先缴纳履约保证金后签订合同）。中标单位原因造成合同延期签订的，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。 履约保证金退还时限：履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内无息退还。 其他相关要求： 采用银行保函的具体要求：按招标人要求提供。
付款方式		根据中标人提供服务的质量、数量、履约情况，依据合同文件审核中标人提供的相关材料后按半年度向中标人付款。 注：请款时中标人开具合法合规的增值税发票作为付款依据。
招标文件获取方式和时间		详见第一章“招标公告”
解释权		1. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3. 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4. 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
同义词语		构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中“发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。
备注		1. 评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 2. 招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。 3. 本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。
重要说明		1. 请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/），点击项目招标公告下方【我要投标】，登录新点电子交易平台后在【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSS0/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou）下载本项目招标文件。投标人自行承担因未按要求获取招标文件导致无法上传电子投标文件的风险。 2. 投标人须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取招标文件。首次登录办理

	入库手续,办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题(如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等)请拨打服务电话:0512-58151515(工作日)。 3. 投标人登录新点电子交易平台【滁州专区】获取招标文件及其它资料(含澄清和补充说明等)。如在招标文件获取过程中遇到系统问题,请拨打技术支持服务热线0512-58151515或者网站首页在线客服。 4. 本项目采用不见面开标,投标人登录滁州市城投工程咨询有限公司不见面开标系统参与网上开标(网址:http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)。 5. 投标人应在投标截止时间之前,登录新点电子交易平台【滁州专区】上传投标文件。投标人逾期上传投标文件的,电子系统不予受理。 6. 投标人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在开标过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。 7. 本项目采用电子招投标方式,请投标人在“新点电子交易平台”常用下载专区下载“新点电子交易平台专用投标文件制作软件”,仔细阅读招标文件要求和相关操作手册,以免影响投标文件编制,因投标人未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。投标软件制作工具下载:https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive。 8. 本项目开评标实行全流程电子化,在线完成开评标活动。开标时投标人无需到达开标现场,不接受现场解密,实行远程解密和在线询标。各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》,务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。
--	--

二、投标人须知

（一）总 则

1. 项目概况

1.1 本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标人及联系人：见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5 本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2. 招标范围：

2.1 采购内容：详见招标文件采购内容及技术要求。

2.2 技术要求：详见招标文件采购内容及技术要求。

3. 标包划分：

3.1 本项目划分：见投标人须知前附表。

4. 招标方式：

4.1 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5. 计价方式：

5.1 本次招标项目合同采用固定单价。

6. 评标办法：

6.1 本次招标评标采用综合评估法。（详见第三章评标办法）

7. 投标人资格：

7.1 具体详见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标

11.1 本次招标不接受联合体投标。

12. 招标代理费和专家评审劳务费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13. 投标人应注意的事项

13.1 投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

13.4 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

14. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 资格审查办法

第四章 评标办法

第五章 采购内容及技术要求

第六章 合同条款及格式

第七章 投标文件格式文本

第八章 招标人、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除 16.1 内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17. 招标文件的澄清

17.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

17.2 招标文件的澄清将在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站 <https://www.czctgczx.com> 发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

18. 招标文件的修改

18.1 招标人可以修改招标文件，并以澄清的方式在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站 <https://www.czctgczx.com> 发布。但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

19. 样品

19.1 本项目无需提供样品。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1 投标人的投标文件，以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

21.1 投标文件的组成

具体要求详见本招标文件第七章“投标文件格式”。

21.2 投标文件的编制

投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

22. 投标报价

22.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2 投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3 投标报价综合单价包括国家对中标人征收的各种税费等所有一切费用，包括但不限于：承担本项目所需的人员的薪金、现场服务、福利、交通、食宿、复检、通讯费用、办公设备、招标代理费、专家评审费、文件制作及相应各项杂费等费用，投标报价综合单价今后将不作任何调整。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确；对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。

22.4 投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其单价即为履行合同的固定单价。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

22.5 投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6 投标人的投标报价不得超过各最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7 总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8 总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金,并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金,投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果延长了投标有效期,则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2 投标人不按要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。

24.3 未中标投标人的投标保证金,中标通知书发出后5个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户;中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

- (1) 投标截止后投标人撤销投标文件;
- (2) 中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

(四) 投标文件的递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1 投标文件份数:一份电子加密文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件,并按要求加盖公章;份数:正本1份,副本2份;中标单位领取中标通知书时,一并递交给招标代理机构。

25.2 按格式文件要求签字或盖章,否则经评委会一致认定且经过招标人同意后,按照无效投标处理。

26. 投标文件的提交

26.1 本项目仅接受投标人在投标截止时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】(https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou)交易系统递交的加密电子投标文件。投标人逾期上传投标文件的,电子系统不予受理。

27. 投标文件的修改与撤回

27.1 在规定的投标截止时间前,投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件,并可修改后重新上传,开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

(五) 开标、评标和定标

28. 开标

28.1 开标的地点

28.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

28.2 开标程序

开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。

- （1）宣布开标纪律；
- （2）宣布采购人、代理机构主持人等有关人员姓名；
- （3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；
- （4）开标结束。

29. 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会

30.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

30.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

30.4 招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。

31. 评标

31.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3 评标原则：

31.3.1 遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4 报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5 评审意见分歧的处理办法

(1) 评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

(2) 招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.6 评标报告的签署

31.6.1 评标委员会应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.7 评标过程的保密

31.7.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

32. 重新招标

32.1.1 依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

(六) 合同的授予

33. 中标公示

33.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

34. 评标结果异议

34.1 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

35. 定标

35.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名

第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

36. 中标通知

36.1 在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

37. 履约保证金

37.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

37.2 中标人不能按本章第 37.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

38. 签订合同

38.1 本招标项目合同将授予按本须知第 35 条规定所确定的中标人。

38.2 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

38.3 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

38.4 除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

（七）纪律和监督

39. 对招标人的纪律要求

39.1 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

40. 对投标人的纪律要求

40.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

41. 对评标委员会成员的纪律要求

41.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

42. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

42.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

43. 投诉

43.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

1.资信证明文件评审：

序号	评审因素		评审标准
1	重要要求	(1) 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)	格式见附件，检验电子标书
2	投标人应符合的基本资格条件	(2) 具有独立承担民事责任的能力	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 企业法人营业执照
		(3) 具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，且承装类、承修类、承试类许可等级均须达到三级及以上（按照现行有效的《承装（修、试）电力设施许可证》等级标准认定），并具有有效的安全生产许可证；	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 电力设施许可证及安全生产许可证
		(4) 诚信投标承诺书	格式见附件，检验电子标书
		(5) 维保人员名单一览表及证书	格式自拟，检验电子标书
		(6) 服务承诺书	格式见附件，检验电子标书

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1 资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2 由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

- （1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；
- （2）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1. 中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2. 资信标评审（30 分）

序号	评分因素	分值	评审细则	须提供的证明材料
1	投标人业绩	10 分	自 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人提供一个（或不多于三个）的电力维保业绩（且包含充电桩、箱变及配电线路三项内容的）得 10 分，其他的不得分，本项满分 10 分。 注：业绩合同内容与“充电桩、箱变及配电线路”字样不一致但实际性质吻合的予以评分。	投标文件中须提供业绩合同扫描件，合同中必须体现出双方签章页、合同签订时间、合同内容等评审因素等。
2	认证体系	9 分	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： （1）具有有效的质量管理体系认证证书； （2）具有有效的环境管理体系认证证书； （3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书； 每提供 1 个得 3 分，其他的不得分，本项满分 9 分。	投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。
3	人员配备	11 分	（1）拟派项目负责人：具备中级及以上职称的 3 分；其他的不得分，本项满分 3 分； （2）投标人拟派团队配备人员具备应急管理部门核发的有效高压电工作业特种作业操作证的得 3 分；其他的不得分，本项满分 3 分； （3）投标人拟派团队配备人员具备应急管理部门核发的有效低压电工作业特种作业操作证的得 3 分；其他的不得分，本项满分 3 分； （4）投标人拟派团队配备人员具备应急管理部门核发有效特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）的得 2 分；其他的不得分，本项满分 2 分。	投标文件中须同时人员有效身份证及相应证书扫描件。

注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。

3. 技术标评审（30 分）

序号	评分因素	分值	评审细则	须提供的证明材料
----	------	----	------	----------

1	服务方案	15 分	根据投标人提供的服务方案，评委根据方案的科学性、可行性和合理性进行综合评比： ①方案全面且合理、可操作，实施措施全面、合理可操作，得 15 分； ②方案不够全面，但重点项目方案完整且合理可操作，实施措施不全面但合理可操作，得 12 分； ③方案不够全面，且重点区域方案不完整缺乏可操作性、工作流程和规范不够到位，质量标准达不到招标文件要求，得 9 分； ④未提供不得分。	评审核验投标文件中的下述文件： 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。
2	突发事件应急方案	15 分	根据投标人提供的突发事件应急方案，评委根据方案的科学性、可行性和合理性进行综合评比： ①应急处理办法考虑全面周到，得 15 分； ②应急办法基本全面，得 12 分； ③应急办法不够全面，得 9 分； ④未提供不得分。	评审核验投标文件中的下述文件： 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。

注：各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

4. 商务标评审（40 分）

序号	评分因素	分值	评审细则
1	投标报价	40 分	1. 评标基准价为 B, B 值为通过详细评审的所有有效投标人投标报价的算术平均值。 2. 计算报价偏差率，偏差率= （投标报价-评标基准价）/评标基准价 ×100% 3. 计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分-偏差率×100×0.5 4. 本项分值由评标委员会负责组织计算，计算过程中，评标基准价 B 值保留三位小数，小数点后第四位四舍五入；偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

商务标评审表注：

1. 本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。
2. 评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

5. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过 3 名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

6. 评标委员会的职责

6.1 评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2 评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7. 评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

- (1) 阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。
- (2) 阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
- (3) 熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
- (4) 核对评标工作用表。

7.2 推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8. 评审内容

8.1 详细评审标准：见资信标、技术标和商务标评审表。

8.2 评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数

点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

9. 无效投标条款

9.1 投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

(1) 未在投标截止时间前通过电子邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。

9.2 其他无效投标情况：

(1) 评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

(2) 调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

(3) 投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

(4) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(5) 未按规定格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。

(6) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

(7) 投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

(8) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(9) 投标人单方面出现其他投标人材料。

(10) 法律、法规规定的其他情形。

10. 投标文件的澄清和补正

10.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4 评委会修正错误的原则：

10.4.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11. 评审结果

11.1 评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

11.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- (1) 基本情况和数据表。
- (2) 评标委员会成员名单。
- (3) 开标记录。
- (4) 符合要求的投标人一览表。
- (5) 否决投标情况说明。
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素。
- (7) 评标情况一览表。
- (8) 经评审的投标人排序。
- (9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

11.3 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚

作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

12. 其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第五章 采购内容及技术要求

一、项目概况

1. 本项目由我司投资建设的新能源充配电设施专项年度运维服务项目。服务设备主要分布于高速服务区、收费站、管理中心、产业园区及公共场站，涵盖新能源充电桩、落地式充电枪机、箱式变电站、高低压配电设备、架空输电线路及电力电缆线路等全套配套电力设施。

2. 本项目充电设备点位布局分散，主要覆盖高速沿线公共场站及产业园区，现场工况户外占比高，人车流量密集，设备整体使用率较高，负荷波动频繁，运行环境条件复杂，运维管控难度较大。项目现有充电设备配置如下：120kW 双枪充电桩 10 台、160kW 双枪充电桩 24 台、14kW 双枪充电桩 6 台、480kW 一拖五充电主机 17 台、720kW 一拖二充电主机 6 台、7kW 单枪交流充电桩 18 台，配套 250kW、400kW 规格落地式独立充电枪机 97 台。设备总量合计：直流充电主机 23 台、直流充电桩 34 台、交流充电桩 24 台、落地式独立充电枪机 97 台。

3. 项目配套配电设施共计 9 台工商业箱式变电站，包含 5000kVA 箱变 1 台、2000kVA 箱变 2 台、3150kVA 箱变 6 台，总容量 27900kVA；配套外线路包含架空输电线路 24.55 公里、电力电缆线路 4.635 公里，同步配套高低压配电柜、进出线电缆、无功补偿装置、电能计量装置及后台监控系统，是全站充电设备及场站附属设施的核心供电载体。

二、编制依据

本项目所有运维作业、试验检测、周期管控、质量验收、安全管理、节假日应急保障及资料归档工作，严格遵照国家、行业现行有效标准、规程、规范及属地管理制度执行，主要编制依据如下：

- 《电动汽车充电站运行维护规范》
- 《箱式变电站运行检查与维护规范》
- 《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2018）
- 《建筑物电气装置检测规范》《防雷装置检测技术规范》
- 国家安全生产、电力安全作业、高处作业、电气作业、公共场所用电安全相关管理规定
- 公共场站节假日电力保障、应急值守相关管理要求

三、服务要求

3.1 总体服务要求

维保单位须建立标准化、闭环式、可审计、可追溯的全流程运维管理体系，严格落实隐患排查、台账登记、定期保养、试验检测、缺陷整改、节假日应急保障、现场便民服务、复盘归档的闭环管控机制，全面执行一机一档、一站一档管理制度，确保所有运维作业、设备运行状态、隐患问题处置、故障抢修闭环、应急保障服务全程留痕、资料完整、合规可查。

所有进场作业人员必须 100%持证上岗，持有低压电工、高压电工、高处作业等有效特种作业证件，熟练掌握充电桩、落地式枪机、箱变、配电线路专项运维技能，熟知户外公共场站、高速复杂工况下的安全作业管控、节假日高峰应急保障及现场疏导服务要求。维保单位须保障运维队伍人员稳定，严禁无证人员进场作业、违规作业。

本项目日常巡检、定期保养、年度预防性试验、常规隐患治理、7×24 小时全天候应急抢修、节假日专项值守保障、场站现场秩序引导及便民服务等全部常规运维工作，均纳入年度包干服务范围，无时段溢价、作业溢价及任何隐形收费。仅设备主材更换、大型设备大修、外协专用机具租赁、第三方专项检测认证费用可据实另行结算。

3.2 运维人员要求

配备运维人员近 3 年内具备同类新能源充电桩、箱变、配电线路年度维保项目业绩，具备公共场站大客流运维及节假日应急保障实操能力。

3.3 履约要求

严禁资质挂靠、违法分包、转包，中标单位须自主配齐人员、车辆、仪器、物资，独立完成全部运维、抢修、保障及便民服务工作。

3.4 分系统运维频次及作业标准

(1) 充电桩及落地式枪机运维标准

月度全覆盖巡检：每月对全部充电桩、落地式枪机开展无遗漏全覆盖巡检。重点检查桩体柜体完好性、门锁密封性、设备散热工况、枪线及枪头完整状态，测试设备启动、充电、停机、结算、扫码通信全功能有效性；排查柜体积灰、凝露进水、接线松动、模块告警、接地不良等隐患，逐项登记设备运行状态，动态更新缺陷台账，确保设备可用率达标。

季度精细化保养：每季度开展设备深度养护作业，包含柜体除尘清洁、接线端子紧固、关键部

位红外测温、密封胶条检查更换、设备通断电全功能测试、急停联动可靠性试验；对充电枪头氧化层清理、线缆磨损排查、插拔功能校验、接头紧固养护，现场闭环处置轻微故障及安全隐患，保障设备运行稳定、公众充电体验良好。

年度预防性试验：每年严格依据行业规程完成全站充电设备全套预防性试验，包含绝缘电阻测试、接地电阻检测、耐压试验、电能质量检测、保护功能校验、计费精度核查，出具合规有效的年度试验报告及设备运行状态评估报告。

极端天气专项巡检：暴雨、大风、寒潮、台风等极端天气结束后 24 小时内，完成全站充电设备专项复检，重点排查设备泡水、进水、线路破损、柜体漏电、枪机损坏等次生隐患，及时隔离故障、闭环整改，全面保障公共场站用电安全稳定。

（2）箱变及配电线路运维标准

月度全覆盖巡检：每月对所有箱变、高低压配电设备、24.55km 架空线路、4.635km 电缆线路及全站所有动力电缆、控制电缆、通信线缆、完整接线回路开展全覆盖无遗漏巡检。重点排查箱变温升、异响、渗漏、油位异常、接线松动、密封老化、接地不良、保护告警等隐患；核查架空线路杆塔稳固性、基础完好度、导线磨损、弛度异常、树障遮挡、金具锈蚀松动、外力破坏风险；检查电缆外皮破损、沟道积水、封堵老化、接头发热、路径标识缺失、电缆裸露等问题；全面排查线缆老化开裂、拖地受力、绑扎松动、套管脱落、受潮泡水等缺陷，逐项登记设备及线缆状态，动态更新缺陷台账。

季度精细化保养：每季度开展箱变及配电设备除尘清洁、端子全面紧固、关键部位红外测温、密封养护、通风散热保养；对架空线路开展通道清障、树障清理、金具紧固除锈、导线缺陷整治；对电缆线路开展路径排查、接头养护、封堵加固、防水防潮处理；规整全站杂乱线缆、紧固松动夹具、更换老化护套、清理积灰油污，修复破损防护构件，整治线缆拖地、挤压弯折、受力拉扯等隐患，现场闭环轻微缺陷，保障整条供电回路稳定可靠。

年度预防性试验：每年按行业规程开展箱变、高低压设备、架空及电缆线路绝缘、接地、耐压、保护定值、电能质量、谐波检测等全套预防性试验；同步对全站动力、控制、通信线缆开展绝缘测试、回路校验、性能复检，排查隐性老化、破损、接触不良等隐蔽缺陷，精准定位设备隐患，出具合规年度试验报告及系统运行评估报告，确保设备合规达标运行。

极端天气专项巡检：极端天气过后 24 小时内完成全站配电设施专项复检，重点排查线缆泡水受

潮、外皮破损、线路断线、接头氧化松动、绝缘击穿、设备接线脱落、基础塌陷、线路倒伏等次生隐患，第一时间隔离风险、处置缺陷，杜绝停电、设备损坏及人身触电安全事故。

3.5 故障处置与应急抢修及节假日专项保障管理

维保单位须建立 7×24 小时全天候应急值守机制，配备固定值守人员、专职抢修队伍、专用抢修车辆及常备备品备件。针对公共场站设备故障突发性强、影响面广、节假日客流集中的特点，实行分级响应、限时处置、全程留痕、闭环复盘的故障管理模式，确保各类故障快速处置、彻底清零。

- 一般故障：4 小时内抵达现场，8 小时内完成排查整改，当日闭环销项。
- 较重故障：2 小时内抵达现场，24 小时内完成修复调试，恢复设备正常运行。
- 重大紧急故障：1 小时内抵达现场，第一时间落实断电隔离、风险管控、现场监护措施，严防隐患扩大、大面积停电及人身触电事故，优先保障公共场站基本用电及充电服务。
- 故障复盘机制：所有故障处置完成后须形成完整处置记录及复盘分析资料，针对共性、重复性故障制定长效整改及预防措施，杜绝同类问题反复发生。

本项目所有时段、所有等级故障抢修工作均纳入年度包干服务范围，无任何隐形收费。

（1）节假日专项应急保障

针对春节、国庆、清明、端午、中秋等法定节假日及春运、周末大客流时段，为有效应对场站高负荷运行工况，杜绝设备集中故障、场站拥堵及用户投诉问题，本项目设立常态化节假日专项应急保障机制，所有保障工作全程纳入年度包干服务范畴，不另行计费。

①节前全覆盖预检闭环：各法定节假日来临前 3 个工作日，完成全站充电设备、箱变、高低压配电设施、架空及电缆线路全覆盖专项巡检，重点核查设备运行工况、线路绝缘状态、模块运行参数、柜体防水密封、通道树障及接地系统，全面排查松动、老化、受潮、缺陷隐患，建立节前专项隐患台账，所有问题节前 100%闭环整改。

②高峰驻场值守备勤：法定节假日、春运高峰期实行 24 小时专人在岗、就近驻场备勤制度，提前配齐抢修车辆、检测仪器、备品备件及防护物资，保持通讯全天候畅通，最大限度压缩故障响应及处置时长。

③故障升级处置机制：节假日及大客流期间，所有充电、供电异常问题统一按重大故障标准处置，1 小时内抢修到场，优先隔离故障、盘活可用设备、保障充电服务连续性，有效缓解场站拥堵、

降低投诉风险。

④恶劣天气叠加保障：节假日叠加暴雨、高温、寒潮、大风、冰冻等极端天气时，加密日常巡检频次，重点排查设备过载高温、柜体进水受潮、线路覆冰积雪、通道障碍物等安全风险，提前预判、提前处置，严防恶劣天气引发设备故障及安全事故。

3.6 人员、车辆、仪器物资配置要求

（1）人员配置：日常固定配置不少于2名持证专业运维人员，大型检修、年度试验、应急抢修、节假日保障按需增配作业人员。所有人员证件齐全、技能熟练、经验充足，熟悉公共场站运维规范、应急保障流程及现场便民疏导服务要求，队伍稳定，严禁无证上岗、违规作业。

（2）车辆配置：自备合规巡检车辆及应急抢修车辆，车况良好、手续齐全，满足多点位场站巡检、跨区域作业、限时抢修及节假日驻场值守保障需求。

（3）仪器物资配置：配齐红外热成像仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、耐压试验设备、线路检测仪器、登高作业工具、安全防护用品及充电桩、配电常用易损备件。所有检测仪器须定期校验合格，满足国标试验、日常运维及应急抢修保障标准。

3.7 资料交付与台账管理

维保单位须按期提交完整、规范、可归档、可审计的全套运维资料，主要包括：月度巡检记录、月度运维总结、季度保养报告、季度运行分析、年度检修总结、年度预防性试验报告、缺陷隐患闭环台账、故障复盘记录、节假日应急值守台账、安全作业台账、设备一机一档台账。针对增量扩容设备，须同步完成设备建档、初始检测、台账录入、资料更新，实现存量、增量设备一体化台账管控。

3.8 增量扩容专项约定

本项目为长期扩容型运维项目，后期所有新增、改造、扩建、升级的充电桩、落地式枪机、箱变及配套配电设施，统一执行本需求书既定的运维标准、作业频次、试验要求、响应时效、节假日保障标准及固定计费单价，不单独溢价、不重新询价、不逐年调价。新增设备的对接调试、首次全面检测、设备建档入库、台账适配、节假日保障适配等配套服务，全部免费纳入年度包干服务范围。

3.9 安全管理要求

所有现场作业须严格遵守国家安全生产法规、电力安全工作规程、公共场所用电管理规定及属

地安全管理制度，重点管控人员密集场所作业、高处作业、电气作业、户外临电作业、节假日高峰作业等高风险场景。严格落实两票三制、停电验电接地、安全技术交底、现场全程监护、风险辨识及作业许可制度，做到事前排查风险、事中规范操作、事后复盘总结。规范节假日现场作业及服务流程，强化现场安全管控与便民疏导，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，杜绝人身触电、设备损坏、停电事故、火灾等各类安全事故，保障场站全年安全稳定运行。

3.10 场站现场引导与便民服务工作

为规范场站运营秩序、缓解高峰拥堵、防范现场安全风险、提升公众充电服务体验，维保单位须将现场秩序管控、安全引导、便民服务纳入常态化固定履约工作，巡检、抢修、节假日驻场期间同步落实，全部纳入年度包干服务范围，无任何额外收费。

（1）车流人流疏导：节假日、大客流等影响场站正常通行时段，作业人员同步开展场站秩序管控，规范充电车辆有序停放、疏导排队车流，引导车主轮换使用空闲机位，有效缓解场站拥堵，提升充电周转效率。

（2）作业安全引导：现场检修、试验、抢修作业期间，规范摆放警示标识、隔离围挡，主动引导车辆、行人绕行作业区域，严禁无关人员、车辆进入作业区间，杜绝电气伤害、高空坠物、磕碰等安全事故。

（3）便民咨询答疑：现场值守及作业期间，主动响应车主咨询，耐心解答设备使用、充电操作、故障提示、机位调配等常见问题，普及基础充电常识及简易自查方法，减少无效报修、重复报修工单，提升公众充电满意度。

（4）故障机位公示引导：对故障停运、检修维护设备，第一时间张贴规范故障提示及维修告知标识，明确设备故障状态、维修进度及恢复时间，引导车主切换正常机位，避免无效等待、扎堆滞留及投诉纠纷。

（5）常态化闭环管控：现场疏导、安全管控、便民服务为固定履约义务，每次到场作业、驻场值守必须落实到位，全程留存影像资料及台账记录，纳入日常履约考核，实现服务常态化、规范化、留痕化。

3.11 维保服务量化考核细则

本项目建立月度考核、季度考评、年度总评的全周期量化履约考核机制，考核结果直接与服务费结算、履约评价、合同续约三大事项挂钩，所有考核条款刚性执行。所有考核扣款均以对应结算

周期当期服务费为唯一扣款基数，按次、按条累计核算，扣款无上限。本次考核扣款仅用于履约结算抵扣及服务评级，不产生任何额外增收费用。

3.11.1 预防性试验专项考核

为保障设备运行性能达标、规避设备隐患，规范设备预防性试验全流程管理，明确考核标准如下：

（1）所有设备必须按期、完整完成全部预防性试验项目，严禁出现缺项、漏试、超期开展、降低试验标准等问题。若出现单台单项漏试、超试情况，扣减当期结算服务费 2%，维保单位需在 3 日内完成补试及问题闭环。

（2）严禁出现试验数据造假、试验报告缺失、试验不合格问题未整改、擅自缩减试验项目等严重违规行为。出现任意一项问题，单次扣减当期结算服务费 5%，同时记入不良履约记录；年度内累计出现两次及以上上述违规行为，甲方有权单方面终止维保服务合同。

（3）试验过程中检出的设备缺陷，必须建立专项缺陷管理台账，明确整改责任人、整改措施及整改时限，所有缺陷需在 7 日内完成闭环整改。未按期完成闭环的，按单条缺陷扣减当期结算服务费 1%，多条缺陷可累计扣款。

3.11.2 巡检保养频次及质量考核

针对日常巡检、定期保养、特殊天气专项巡检工作的完成情况及时账质量进行量化考核，具体标准如下：

（1）月度常规巡检、季度专项保养、极端天气专项巡检工作，未按期完成全覆盖作业，存在漏检、缺检、逾期作业等问题的，单次扣减当期结算服务费 1%，多次违规可累计扣款。

（2）巡检、保养工作台账存在缺项、空白内容、虚假记录，或无现场作业数据、无现场影像佐证资料的，按每批次台账扣减当期结算服务费 1%，维保单位需限期完成资料补齐及归档工作。

3.11.3 故障响应与抢修时效考核

依据故障等级明确响应、处置时效标准，对故障处置全流程履约情况进行考核，杜绝故障超时、处置不力、问题反复等情况：

（1）一般故障出现响应超时、闭环超时问题的，单次扣减当期结算服务费 1%；较重故障处置超时、处置不到位的，单次扣减当期结算服务费 2%；重大故障响应超时、处置不力，导致设备隐患

扩大、影响范围增加的，单次扣减当期结算服务费 5%，同时启动专项追责流程。

（2）同类故障反复复发，未开展故障复盘分析、未落实整改措施及预防性管控措施的，按季度累计扣减当季度结算服务费 3%。

3.11.4 资料台账履约考核

规范运维资料、设备台账标准化管理，保障资料完整性、时效性、合规性，考核标准如下：

（1）月度、季度、年度各类运维总结资料、报表资料，未按期提交、内容残缺不齐、格式及内容不符合规范要求的，单次扣减当期结算服务费 1%。

（2）项目增量扩容设备，未及时建立设备档案、未同步开展设备检测、未更新运维台账的，按每批次设备扣减当期结算服务费 2%。

3.11.5 安全作业考核

严格落实安全生产作业规范，严控现场作业安全风险，杜绝违章作业，安全考核细则如下：

（1）现场作业过程中，出现作业人员无证上岗、违规违章作业、作业前未开展安全技术交底、无专人现场安全监护、安全防护措施不到位等问题的，单次扣减当期结算服务费 3%，多次违规可累计扣款。

（2）因作业操作不规范，直接引发设备损坏、电网运行异常、重大安全隐患、安全责任事故等情况的，全额扣除当期维保服务费，同时依据合同条款追究乙方违约责任。

3.11.6 节假日保障及现场服务考核

强化节假日、客流高峰时段运维保障及现场服务管理，提升服务质量，具体考核标准如下：

（1）节假日未按甲方要求完成节前设备预检、未落实驻场值守、未做好应急备勤部署的，单次扣减当期结算服务费 1%；节假日期间设备故障响应超时、处置不力，引发场站大面积拥堵、用户批量投诉的，单次扣减当期结算服务费 2%。

（2）客流高峰时段开展现场作业，未同步落实车流疏导、现场安全管控及便民服务措施的，单次扣减当期结算服务费 0.5%；未按规定张贴设备故障标识、未做好现场引导工作，引发用户纠纷、投诉的，单次扣减当期结算服务费 0.5%。

（3）节假日值守台账、现场作业影像、应急保障记录存在缺失、造假、未按期归档的，单次扣

减当期结算服务费 1%。

3.11.7 会议考勤考核

为强化运维团队管理、落实工作部署、保障信息同步落地，针对甲方组织的例会、专项工作会、复盘会、安全培训会等各类维保相关会议，实行标准化考勤及履约考核，所有问题按次累计扣款，具体标准如下：

（1）无故缺席考核：维保单位指定参会人员未提前报备、无正当理由缺席甲方通知的各类会议，单次扣减当期结算服务费 1%；月度累计缺席 3 次及以上，额外加扣当期服务费 2%，并纳入月度不良履约记录。

（2）迟到早退考核：参会人员未按时到场、会议中途擅自离场，迟到/早退时长 5 分钟及以上的，单次扣减当期结算服务费 0.5%；单次会议迟到、早退情节严重（超 15 分钟），按 1% 单次扣款，多次违规累计核算。

（3）虚假考勤、代签考核：出现代签到、虚假打卡、弄虚作假规避考勤等行为，一经查实，单次扣减当期结算服务费 3%，约谈维保负责人，累计两次及以上记入季度不良履约评级。

（4）会议纪律考核：会议期间出现无故不回应、长时间脱离会议、频繁走神、扰乱会场秩序等严重纪律问题，单次扣减当期结算服务费 0.5%。

（5）会议落实闭环考核：会议明确的工作任务、整改要求、资料报送、专项落实事项，未按期完成、未反馈进度、落实不到位的，单次扣减当期结算服务费 1%；拒不落实、多次推诿的，按单次 2% 扣款并专项追责。

（6）会议资料考核：要求参会需携带台账、报表、整改资料、复盘材料但未携带、资料残缺、现场无法核验的，单次扣减当期结算服务费 0.5%，限期补齐归档。

3.11.8 考核兜底说明

维保服务单位全年履约期间，实现无设备漏检、无作业超期、无试验漏项、无安全违规、无故障超时处置、无会议考勤违规、无会议任务落实滞后，所有设备隐患全部按期闭环整改，运维资料齐全合规、节假日保障工作落实到位、现场服务全程规范标准的，可全额结算年度维保服务费用，无任何考核扣款。

本细则所有考核扣款仅作为对应结算周期服务费扣减、服务履约评级的核心依据，不产生其他

任何额外增收费用，扣款规则全程公开、刚性执行。

四、维保设备清单

维保设备清单						
序号	场站	直流充电桩	交流充电桩	充电主机	充电枪机	箱变
1	人力产业园	120kW 双枪*7	7kW 单枪*15	/	/	/
2	城投大厦	120kW 双枪*3	7kW 单枪*3	/	/	/
3	城铁控制中心	160kW 双枪*23	14kW 双枪*5	/	/	5000kVA 箱变
4	梅市服务区（明光方向）	/	/	480kW 充电主机*2	250kW 充电枪机*10	2000kVA 箱变
5	梅市服务区（巢湖方向）	/	/	480kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*5	2000kVA 箱变
6	定远服务区（明光方向）	/	/	480kW 充电主机*2、720kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*10、400kW 充电枪机*2	3150kVA 箱变
7	定远服务区（巢湖方向）	/	/	480kW 充电主机*2、720kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*10、400kW 充电枪机*2	3150kVA 箱变
8	南谯服务区（合肥方向）	/	/	480kW 充电主机*2、720kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*10、400kW 充电枪机*2	3150kVA 箱变
9	南谯服务区（滁州方向）	/	/	480kW 充电主机*2、720kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*10、400kW 充电枪机*2	3150kVA 箱变
10	施官服务区（南京方向）	/	/	480kW 充电主机*3、720kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*15、400kW 充电枪机*2	3150kVA 箱变

11	施官服务区（滁州方向）	/	/	480kW 充电主机*3、 720kW 充电主机*1	250kW 充电枪机*15、 400kW 充电枪机*2	3150kVA 箱变
12	桑涧管理中心	160kW 双枪*1	14kW 双枪*1	/	/	/
外部线路为箱变电源进线，具体长度为架空线路约 24.55 公里、电缆线路约 4.635 公里（设计图纸量，现场实际不做调整）。						

第六章 合同条款及格式

一 合同协议书（格式）

合同编号：

滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式 枪机、箱变及配电线路维保项目合同

甲方：滁州市翼然新能源开发有限公司

乙方：_____.

日 期：____年__月__日

甲方名称：滁州市翼然新能源开发有限公司（以下简称甲方）

乙方名称：_____（以下简称乙方）

鉴于甲方拟将滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式枪机、箱变及配电线路维保项目发包给乙方维护，经双方依法充分协商，达成如下条款：

一、项目概况

1. 本项目由我司投资建设的新能源充配电设施专项年度运维服务项目。服务设备主要分布于高速服务区、收费站、管理中心、产业园区及公共场站，涵盖新能源充电桩、落地式充电枪机、箱式变电站、高低压配电设备、架空输电线路及电力电缆线路等全套配套电力设施。

2. 本项目充电设备点位布局分散，主要覆盖高速沿线公共场站及产业园区，现场工况户外占比高，人车流量密集，设备整体使用率较高，负荷波动频繁，运行环境条件复杂，运维管控难度较大。项目现有充电设备配置如下：120kW 双枪充电桩 10 台、160kW 双枪充电桩 24 台、14kW 双枪充电桩 6 台、480kW 一拖五充电主机 17 台、720kW 一拖二充电主机 6 台、7kW 单枪交流充电桩 18 台，配套 250kW、400kW 规格落地式独立充电枪机 97 台。设备总量合计：直流充电主机 23 台、直流充电桩 34 台、交流充电桩 24 台、落地式独立充电枪机 97 台。

3. 项目配套配电设施共计 9 台工商业箱式变电站，包含 5000kVA 箱变 1 台、2000kVA 箱变 2 台、3150kVA 箱变 6 台，总容量 27900kVA；配套外线路包含架空输电线路 24.55 公里、电力电缆线路 4.635 公里，同步配套高低压配电柜、进出线电缆、无功补偿装置、电能计量装置及后台监控系统，是全站充电设备及场站附属设施的核心供电载体。

二、维保服务内容

详见第五章采购内容及技术要求

三、合同服务期限

____年__月__日至____年__月__日。每年服务到期后甲方根据乙方提供服务的质量、服务水平对其综合考核，决定是否续签合同，若乙方考核满足甲方要求，可续签下一年合同，续签合同综合单价执行原合同综合单价。

四、合同价格

合同价款为：大写_____（小写_____元），综合单价详见《分项报价清单》。

五、付款方式

根据乙方提供服务的质量、数量、履约情况，依据合同文件审核乙方提供的相关材料后按半年

度向乙方付款。

注：请款时乙方开具合法合规的增值税发票作为付款依据。

六、双方的责任

1. 甲方根据协议向乙方支付服务费用；

2. 乙方根据协议认真做好服务工作，完成所有服务内容，不得漏项或履约不完整，乙方履约成果须经甲方签字认可。

3. 乙方在合同期满后根据甲方要求移交相关设备资料；

4. 甲方在乙方巡视检查期间，为乙方开展工作提供必要的支持；

5. 乙方在履约期间应遵守甲方的各项管理规定；

6. 乙方在开展工作时，不得随意操作甲方任何设备；

7. 甲方对电力设备及线路的施工、改造等应提前告知乙方，征求乙方意见后进行，以便后期检修服务；

8. 乙方服务人员无法现场处理的设备缺陷或事故隐患，甲方在接到乙方的报告后应及时提出处理意见。

七、安全责任

乙方在履约期间对自己的工作安全负全责，同时确保甲方设备的正常运行。

八、违约责任

详见第五章采购内容及技术要求

九、其他约定条款

1. 本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，经双方代表签字或盖章生效具有同等法律效力。

2. 本合同如有未尽事宜的，须经双方书面协商一致后方为有效。

甲方（甲方盖章）：

乙方（乙方盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

开户行：

签字时间： 年 月 日

签字地点：

第七章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件 一 (资信证明文件)

投标人：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）

（2）企业法人营业执照；

（3）电力设施许可证及安全生产许可证；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）维保人员名单一览表及证书（格式自拟）；

（6）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（7）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（8）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

附件 1

法定代表人身份证明或授权委托书

1. 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

投标人：_____（签章）

_____年 _____月 _____日

2. 授权委托书

本人 _____（姓名）系_____（投标人）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“_____”（项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：_____（签章）

法定代表人（身份证号码）：_____（签章）

年 月 日

附件 2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加_____（项目名称）_____项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“安全生产严重失信主体名单”的；④被列入国家企业信用信息公示系统网站“严重违法失信名单”的；（若采购文件对供应商所属分公司、办事处等分支机构有上述 1-4 项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述 1-4 项情形）；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、

记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：

基本账户：

投标单位（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：_____年 _____月 _____日

附件 3:

服务承诺书

致: _____ (招标人) _____:

本承诺声明: (投标人名称) 对本招标文件所有要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若在合同履行期间不能按招标人要求调整的, 招标人有权终止合同重新招标, 我方承担因此产生的所有经济及工期责任。

特此声明。

法定代表人: _____ (签章)

投标单位名称: _____ (签章)

日 期:

_____（项目名称）

投 标 文 件 二 （技术标文件）

投标人：_____（签章）

法定代表人：_____（签章）

_____年_____月_____日

投标文件二：技术标目录

- (1) 服务方案；
- (2) 突发事件应急方案。

(项目名称)

投 标 文 件 三

(商务标文件)

投标人：_____ (盖章)

法定代表人或授权委托人：_____ (签字或盖章)

_____年____月____日

投标文件三：商务标目录

- (1) 投标函；
- (2) 分项报价清单；
- (3) 详细评审所需其他材料。

(1) 投 标 函

致：_____（招标人）：

1、根据你方招标项目编号为_____的 _____招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以_____元（含税）三年投标报价承包上述本项目服务，并承担一切质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5、我单位提供如下通讯地址：_____电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

6、_____（其他补充说明）

投标人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

单位地址：_____

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日期：_____年 _____月 _____日

(2) 分项报价清单

序号	设备	单位	数量	时限	综合单价 (元)	合计 (元)
1	直流充电桩	台	34	1 年		
2	交流充电桩	台	24	1 年		
3	充电主机	台	23	1 年		
4	充电枪机	台	97	1 年		
5	箱变	kVA	27900	1 年		
6	架空线路	公里	24.55	1 年		
7	电缆线路	公里	4.635	1 年		
一年投标报价 (元)						
三年投标报价 (元)						
1、维保期限内，新增项目按上述价格增加，充电桩同种类设备功率大小不做区分； 2、单价报价按设备计数单位进行报价，如架空线路，则按每公里每年进行报价 3、维保数量据实结算，综合单价固定不变。						

投标人名称（签章）：_____

法定代表人（签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

第八章 招标人、代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市翼然新能源公司充电桩、落地式枪机、箱变及配电线路维保项目的招标文件进行确认。

招标人：滁州市翼然新能源开发有限公司

联系人：胡雪

联系电话：0550-2350288

（盖单位章）

2026 年 9 月

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：周蓓蕾

联系电话：0550-3519519、18005505728

（盖单位章）

2026 年 9 月