

招标工程量清单封面

G328 城郊至定远池河段一级公路改建工程
自来水珠龙、大柳段红线范围内自来水管
道迁改项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026 年 07 月 09 日

招标工程量清单扉页

G328 城郊至定远池河段一级公路改建工程
自来水珠龙、大柳段红线范围内自来水管
道迁改项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 08 日 复 核 时 间： 2026 年 07 月 09 日

工程量清单编制说明

工程名称：G328 城郊至定远池河段一级公路改建工程自来水珠龙、大柳段红线范围内自来水管道的迁改项目

一、工程概况

G328 城郊至定远池河段一级公路改建工程自来水珠龙、大柳段红线范围内自来水管道的迁改项目，项目位于安徽省滁州市南谯区，主要建设内容包括：自来水管道的迁改工程，具体详见设计图纸。

二、工程招标范围

详见本项目招标文件、设计图纸及方案等。

三、工程量清单编制依据

1. 本项目招标文件。
2. 本项目设计图纸及方案等。
3. 水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2007）、水利部及安徽省相关定额等。
4. 《关于加强全省水利工程建设安全生产费用监督管理的意见》（皖水监督函〔2024〕72号）、安徽省水利厅相关范本等。

四、工程量清单编制及报价要求

1. 工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2. 本工程量清单项目特征未描述之处，详见图纸、技术规范相关要求。投标报价中的综合单价除非合同另有规定，均包括完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

五、清单报价说明

1. 土方开挖清单综合沟槽、基坑等，土方开挖不分土质，包含土方挖、装、运、卸、土方平衡、余土外弃、处置、弃土场平整、灌木清除、挖树根、地表附属物清理等费用，投标人应自行考虑费用综合报价。

2. 临时工程投标单位在报价中自行考虑。

3. 本项目安全生产费用按一项单独列入措施项目清单中，专款专用。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：G328城郊至定远池河段一级公路改建工程自来水珠龙、大柳段红线范围内自来水管道迁改项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	500101004001	沟、槽土方开挖（含人机配合、挖、推、运、坡面修整、清淤、清表、清理树根、余土外弃等工作内容）	m ³	3440.00		
2	500103001001	土方回填（含人机配合、推、运、回填、压实、坡面修整、翻晒、回填料外取补充等工作内容）	m ³	3291.7920		
3	500112004001	DN110mm PE100级输水管购置、安装（1、压强：0.8MPa，2、含管网连接所需一切配件等工作内容）	m	5800		
4	500112004002	DN160mm PE100级输水管购置、安装（1、压强：0.8MPa，2、含管网连接所需一切配件等工作内容）	m	2800		
5	500201009001	φ110mm铸铁闸阀购置、安装（含配套管道法兰接头、定制法兰片等）	只	4		
6	500201009002	φ160mm铸铁闸阀购置、安装（含配套管道法兰接头、定制法兰片等）	只	2		
7	500201009003	φ110mm铸铁排气阀购置、安装（含配套管道法兰接头、定制法兰片等）	只	2		
8	500201009004	φ160mm铸铁排气阀购置、安装（含配套管道法兰接头、定制法兰片等）	只	1		
9	500201009005	φ90mm铸铁排污阀购置、安装（含配套管道法兰接头、定制法兰片等）	只	3		

